


Lepold Brandschutzdienstleistungen GbR


Badwiesenstr. 14, 73635 Rudersberg


Tel.: 07183 / 93 16 180, Fax: 07183 / 93 16 181 Auto: 0170 / 8542237

2. UG Kabeleinführung

1.	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 611 A intumeszierende Brandschutzmasse zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
	Schottgröße:	5x D=100	

2.	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 655 Brandschutzsteine zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
	Schottgröße:	1x 500x400	

3.	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 636 Brandschutzmörtel zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
	Schottgröße:	1x 100x800	

4.	Schließen von Ringspalt mit Hilti CP 601 S intumeszierende Brandschutzmasse zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
	Schottgröße:	1x D=100	

Gesamtkosten in EURO:

x.xx EUR