




# Lepold Brandschutzdienstleistungen GbR

Badwiesenstr. 14, 73635 Rudersberg

Tel. : 07183 / 9316-180, Fax: 07183 / 9316-181 Auto: 0170 / 8542237

Lfd. Nr.	Stockwerk / Ort / Raum	Schottgröße	Brandschutzmaterial	Preise á Schott			Vorher
					Material-kosten	Lohn-kosten	
1.	UG Kabellager	300x160	Schließen von Kabeldurchführung mit <b>Hilti CP 655 Brandschutzsteine</b> zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.	Euro	x	x	
2.	UG Kabellager	200x140	Schließen von Kabeldurchführung mit <b>Hilti CP 620 Brandschutzschaum</b> zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.	Euro	x	x	
3.	UG Kabellager	D=100	Schließen von Kabeldurchführung mit <b>Hilti CP 611 A intumeszierende Brandschutzmasse</b> zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.	Euro	x	x	
4.	UG Zwischengang Alt / Neubau	200x100	Schließen von Kabeldurchführung mit <b>Hilti CP 671</b> zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden. <b><u>Reparatur!</u></b>	Euro	x	x	