







Lepold Brandschutzdienstleistungen GbR

Badwiesenstr. 14, 73635 Rudersberg

Tel. : 07183 / 9316-180, Fax: 07183 / 9316-181 Auto: 0170 / 8542237

Lfd. Nr.	Stockwerk / Ort / Raum	Schottgröße	Brandschutzmaterial	Vorher	Nachher
1.	UG Kabellager	300x160	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 655 Brandschutzsteine zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
2.	UG Kabellager	200x140	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 620 Brandschutzschaum zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
3.	UG Kabellager	D=100	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 611 A intumeszierende Brandschutzmasse zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.		
4.	UG Zwischengang Alt / Neubau	200x100	Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 671 zur Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.	